

### **Dotyczy zapytania ofertowego nr 3\_1J/2024:**

1. Czy instalacja ma kończyć się na wymiennikach ciepła a odbiornik zostanie podłączony przez zamawiającego do wymienników?

**ODP.:** W ofercie proszę uwzględnić podłączenie wymienników ciepła do obiórników

2. Jeśli tak nie jest, potrzebujemy informację na temat przepływu medium chłodzącego po stronie odbiornika tj, temperatura wejścia, wyjścia, przepływ, spadek ciśnienia

**ODP.:** Temperatura wejścia: 5 stopni Celsjusza.

Temperatura wyjścia: nie dysponuje takimi danymi

Przepływ: Urządzenia będą wyposażone w pompkę OHI 15-60/130 BR – przepływ zgodnie z kartą charakterystyki urządzenia.

Spadek ciśnienia: nie dysponuje takimi danymi

3. czy maszyny są wyposażone w wewnętrzne pompy obiegowe które zapewnią odbiór z montowanych wymienników.

**ODP.:** Tak, wyposażone w pompy OHI 15-60/130 BR

4. czy wymagana jest jakaś automatyka sterująca przełączaniem pomiędzy poszczególnymi wymiennikami.

**ODP.:** Nie jest wymagana automatyka sterująca przełączaniem pomiędzy poszczególnymi wymiennikami. Układ ma zapewnić równy przepływ przez oba wymienniki.