

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3_2J/2024:

1. oczekiwana wydajność pompy
ODP.: Minimum 40 litrów na minutę
2. oczekiwane ciśnienie pracy pompy
ODP.: Brak wymogu co do określonego ciśnienia pracy pompy. Dozowanie będzie odbywać się do układu otwartego
3. oczekiwana maksymalna wysokość całego zbiornika
ODP.: Nie większy niż 1700mm od posadzki